



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO - Państwowy Zakład Higieny
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH - National Institute of Hygiene

ZAKŁAD BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO ŚRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HEALTH AND SAFETY

ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0508/20

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Promienniki sufitowe Zehnder Carboline (CBL) z izolacją termiczną/akustyczną, moduły: 600x(600, 1200, 1800, 2400, 3000) oraz 625x(625, 1250, 1875, 2500, 3125); wersje gładkie i perforowane**

Zawierający / containing: płyty grafitowe, miedź, blachę ocynkowaną, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: ogrzewania i chłodzenia obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych, w tym obiektów opieki zdrowotnej jak sale chorych, sale typu OIOM i gabinety zabiegowe

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie urządzeń musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem przedostawania się jej włókien do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Zehnder GmbH
D-77933 Lahr
Europastrasse 14, Niemcy

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ZEHNDER POLSKA Sp. z o.o.
55-040 Bielany Wrocławskie
ul. Irysowa 1



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2025.12.21 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2025.12.21 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 21 grudnia 2020

The date of issue of the certificate: 21st December 2020

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. Jolanta Solecka
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Health and Safety NIPH-NIH
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349